
IZJAVA O SUKLADNOSTI

REHAU d.o.o.

Adresa: Franje Lučića 34, 10 090 Zagreb

Matični broj: 1256416

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da su proizvodi:

OPIS PROIZVODA: **sustav industrijskog podnog grijanja toplom vodom**

TIPSKA OZNAKA: **RAUTHERM S**

PROIZVOĐAČ: **Rehau GmbH, made in EU (Njemačka)**

sukladni sa svim bitnim zahtjevima i primjenjenim normama:

DIN 4726: 2000-01

EN ISO 15875-1:2004-03

EN ISO 15875-2:2004-03

EN ISO 15875-3:2004-03

EN ISO 15875-5:2004-03

HR EN ISO 15875-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003; EN ISO 15875-2:2003)

Izjava je izdana temeljem Certifikata o usklađenosti br. 3V227 PE-X od 19.10.2006.

Zagreb, 23.09.2015.

Prokuristi:

Krešimir Posilović

Marija Mraović



REHAU
d.o.o.
Franje Lučića 34
10090 ZAGREB

DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH



CERTIFIKAT

kojim se
tvrcki

REHAU AG + Co.
Ytterbium 4
91058 Erlangen – Eltersdorf
mjesto proizvodnje Triptis

za proizvod

sustava plastičnih cijevi za polaganje podnog grijanja s korištenjem tople vode te povezivanje
grijaćih tijela (radijatora)

tipa

RAUTHERM S

potvrđuje
sukladnost prema

DIN 4726:2000-01

temeljem programa certificiranja

DIN EN ISO 15875-1:2004-03

DIN EN ISO 15875-2:2004-03

DIN EN ISO 15875-3:2004-03

DIN EN ISO 15875-5:2004-03

te dodjeljuje pravo obilježavanja proizvoda znakom



zavedenim pod registarskim brojem: 3V227 PE-Xa

Valjanost certifikata je vezana uz podnošenje dokaza o provođenju valjanih polugodišnjih provjera.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2006-10-19

S. Scholz
Dipl.-Ing. Dipl.-Wf.-Ing. Sören Scholz
- Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle -

Dodatak

Certifikatu s registarskim brojem 3V227 PE-Xa od 19.10.2006.

Tehnički podaci

Mjesto proizvodnje: Triptis

Cijev: 10,1 x 1,1 mm, 14 x 1,5 mm; 17 x 2,0 mm; 20 x 2,0 mm; 25 x 2,3mm

Način povezivanja: metalna spojnica s vanjskom prevlakom

Razred primjene: 5, rad pod pritiskom od 6 bara

Laboratorij za provođenje ispitivanja i kontrole

SKZ – TeConA GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 22

97076 Würzburg

Izvešća o provedenim ispitivanjima

49036/02 od 8.1.2003.

Dodatak od 20.9.2004

72033/06 od 21.9.2006.

Kontrola 2006.:

Cijev: 330006/1.1/71228 od 28.6.2006.

Spojnica: 330106/1.1/72553 od 22.5.2006.

Kisik: 31 000 2700 od 19.7.2006.